

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001
460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48, тел.: (8-3532) 43-08-41; факс: 43-08-47; E-mail: 56.fbuz@mail.ru; сайт: www.orenfbuz.ru



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
Органа инспекции
А.И. Сермягин

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 56. ФБУЗ.01.03-08.2024-0739-0441

«27» августа 2024г.

1. **Объект экспертизы:** результаты лабораторных исследований протокола № 07-22675-п от 15.08.2024 г.

2. **Заявитель, юридический (и/или фактический) адрес:** ООО «ВОЛМА-Оренбург», 461343, Оренбургская область, Беляевский район, пос. Дубенский, ул. Заводская, д. 1, каб. 1.

3. **Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:** договор возмездного оказания услуг № 0745-и/24 от 08.07.2024, заявка, зарегистрированная в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» № 0739 от 08.07.2024г.

4. **Результаты экспертизы:**

Проба строительного материала - смесь сухая штукатурная на гипсовом вяжущем «Волма-Пласт», код образца 17.07.24 22675-п, исследована на следующие показатели удельная активность калия-40, удельная активность тория-232, удельная активность радия -226, удельная эффективная активность ЕРН.

Результаты исследований составили:

№ п/п	Показатель	Результаты исследований	Единица измерения
1	Удельная активность калия-40	менее 30	Бк/кг
2	Удельная активность тория-232,	менее 6	Бк/кг
3	Удельная активность радия -226,	менее 8	Бк/кг
4	Удельная эффективная активность ЕРН.	менее 18	Бк/кг

Удельная эффективная активность природных радионуклидов в исследованной пробе, код образца 17.07.24 22675-п – смесь сухая штукатурная на гипсовом вяжущем «Волма-Пласт» (менее 18 Бк/кг), не превышает гигиенический норматив 370 Бк/кг для материалов, используемых в строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданиях (I класс) в соответствии с п. 5.3.4 СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности. НРБ-99/2009».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Удельная эффективная активность природных радионуклидов в исследованной пробе строительного материала ООО «ВОЛМА-Оренбург», расположенном по адресу: Оренбургская область, Беляевский район, пос. Дубенский, ул. Заводская, д. 1, каб. 1

СООТВЕТСТВУЕТ


СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности. НРБ-99/2009», п. 5.3.4.

Экспертизу провел:

врач по радиационной гигиене

ОФПС и РГ ФБУЗ «Центр гигиены и

эпидемиологии в Оренбургской области»



А.Ю. Дубинин