

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400081, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13б,
тел.(844-2) 37-26-74 Fax (844-2) 36-03-15
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.



«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач
(заместитель главного врача)

Е.А. Власов

МП

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (не-соответствии) санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам,
техническим регламентам продукции, в т.ч. подлежащей государственной регистрации.

№

45

от

25.12.2024

На основании: заявления № 36 от 09.12.2024 г.

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «ВОЛМА-ВТР» (Сокращенное наименование: ООО «ВОЛМА-ВТР»)

Адрес (место нахождения) юридического лица: 461343, Оренбургская область, р-н Беляевский, п. Дубенский, ул. Заводская, д. 1, кабинет 2

ИНН 3446013147 **ОГРН** 1023404241893

Заявленный вид продукции:

Смесь сухая штукатурная на гипсовом вяжущем «ВОЛМА-Пласт» 30/2,0 ТУ5745-002-78667917-2005 соответствует ГОСТ Р 58279-2018

Код ТН ВЭД: 3214 90 000 9

Фактический адрес производства: Филиал «ВОЛМА-ВТР», 400006, г. Волгоград, ул. Шкирятова, 36.

Рассмотрены:

1. Документы:

(в соответствии с действующим законодательством для отечественной или импортной продукции)

– Заявление № 36 от 09.12.2024 г.;

– Доверенность № 24/338 от 11.10.2024г.;

- Технические условия «Смеси сухие на основе гипсового вяжущего», ТУ 5745-002-78667917-2005;
- ГОСТ Р 58279-2018 "Смеси сухие строительные штукатурные на гипсовом вяжущем. Технические условия";
- Технологический регламент участка производства сухих строительных смесей цеха по производству строительных материалов ПП филиал «ВОЛМА-ВТР». ТР-ВТР-002-2024;
- Рецепт «Смесь сухая штукатурная на гипсовом вяжущем «ВОЛМА-Пласт» 30/2,0 ТУ5745-002-78667917-2005»;
- Макет этикетки (упаковочный мешок 25 кг);
- Транспортная этикетка Смесь сухая штукатурная на гипсовом вяжущем «ВОЛМА-Пласт», 20 кг;
- Паспорт качества продукции № 186122: «Смесь сухая штукатурная на гипсовом вяжущем «ВОЛМА-Пласт» 30/2,0 ТУ5745-002-78667917-2005 соответствует ГОСТ Р 58279-2018»;
- Копии документов на составные компоненты: камень гипсовый, мрамор дроблёный, известь гашеная, добавки, наполнители.
- Инструкция по применению продукции.

2. Материалы санитарно-эпидемиологической экспертизы (акты, протоколы, санитарно-эпидемиологическая, гигиеническая и иные виды оценок и т.п.)

- Протокол испытаний ИЛ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» № 32430 от 18.10.2024 г. (санитарно-химические показатели);
 - Протокол испытаний ИЛ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» № 15897 от 25.06.2024 г. (радиологические показатели).
- (акты, протоколы, санитарно-эпидемиологическая, гигиеническая и иные виды оценок и т.п.).

Установлено:

Документы, прилагаемые к заявлению на проведение экспертизы представлены в полном объеме. Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. Материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (экспертное заключение должно содержать экспертизу технической документации, представленных документов, экспертизу самой продукции: гигиеническую характеристику, область применения, условия использования, хранения, транспортировки, меры безопасности, маркировки).

Продукция: «Смесь сухая штукатурная на гипсовом вяжущем «ВОЛМА-Пласт» 30/2,0 ТУ5745-002-78667917-2005 соответствует ГОСТ Р 58279-2018» - смесь сухая штукатурная на основе гипсового вяжущего, минеральных наполнителей и модифицирующих добавок. Изготавливается в соответствии с техническими условиями «Смеси сухие на основе гипсового вяжущего», ТУ 5745-002-78667917-2005. Держателем технической документации является филиал «ВОЛМА-ВТР» ООО «ВОЛМА-ВТР». Паспорт качества продукции соответствует – ГОСТ Р 58279-2018 "Смеси сухие строительные штукатурные на гипсовом вяжущем. Технические условия".

Упаковка: Сухая смесь упаковывается в потребительскую тару (упаковочные мешки) – 25 кг.

Область применения:

Для выравнивания стен и потолков слоем 5-30 мм под оклейку обоями, покраску, облицовку керамической плиткой. Применяется внутри помещений с нормальной влажностью и температурой от +5°C до +30°C. Для ручного нанесения.

Способ применения:**ВИДЫ ОСНОВАНИЙ:**

Бетон, кирпич, цементно-известковые штукатурки, гипсовые блоки и плиты, газо- и пенобетон, ГКЛ, ГВЛ.

ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ:

Основание должно быть сухим, прочным, очищенным от пыли, грязи, масляных пятен и отслоений. Металлические элементы обработать средством, предотвращающим коррозию. Для подготовки гладких слабо впитывающих оснований использовать грунтовку, придающую шероховатость. Для сильно впитывающих оснований – грунтовку глубокого проникновения.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА:

На 1 кг сухой смеси добавляется ориентировочно 0,47-0,57 л воды для получения рабочей консистенции. В чистую пластмассовую емкость, наполненную водой (температура воды от +5 до +20 С), засыпать сухую смесь и перемешать электродрелью с насадкой или строительным миксером в течение 2-3 минут до получения раствора с однородной консистенцией. После 3-5 минут перерыва повторно перемешать в течение 1 минуты.

НАНЕСЕНИЕ:

В течение 20 минут с момента затворения, полученный раствор нанести на поверхность слоем толщиной 5-30 мм с помощью штукатурного сокола или набрасывая кельмой.

РАЗРАВНИВАНИЕ:

Штукатурную смесь на поверхности разровнять при помощи h-правила.

ВЫСЫХАНИЕ:

Время высыхания зависит от толщины штукатурного слоя, температуры и влажности в помещении и составляет в среднем 5-7 суток при толщине 10 мм. Для скорейшего высыхания штукатурки рекомендуется обеспечить в помещении хорошую вентиляцию.

ПОСЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ:

После высыхания штукатурку рекомендуется обработать грунтовкой глубокого проникновения для улучшения адгезии при последующей финишной отделке поверхности.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Мешки с сухой смесью «ВОЛМА-Пласт» хранить на деревянных поддонах в сухих помещениях. Не допускать контакта с водой. Гарантийный срок хранения (срок годности) в неповрежденной фирменной упаковке - 12 месяцев с даты изготовления.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

При работе необходимо использовать резиновые перчатки, избегать контакта с кожей и глазами; при попадании в глаза промыть большим количеством воды.

Потребительская маркировка нанесена четкими, разборчивыми, легко заметными и несмываемыми буквами. Информация на потребительской маркировке указана на русском языке.

Потребительская маркировка содержит следующую информацию:

- предприятие-изготовитель;
- реквизиты предприятия-изготовителя и (или) поставщика;
- ТНПА, по которому осуществляется выпуск продукции;
- отметка технического контроля, номер партии и дата изготовления.
- условное обозначение сухой смеси;
- масса нетто смеси в мешке, кг;
- срок хранения, месяцев;
- краткая инструкция по применению.
- меры предосторожности

Потребительская маркировка соответствует требованиям Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010г. № 299 (Глава II, Раздел 6, п. 4).

Состав:



Лабораторные исследования (испытания) проведены в лабораториях, аккредитованных (аттестованных) в национальных системах аккредитации (аттестации) государств-членов и внесенных в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) таможенного союза:

– на базе аккредитованной испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области», Аттестат аккредитации RA.RU.21BO03 (протоколы испытаний № 18861 от 11.07.2024г., № 20031 от 19.07.2024г.).

Санитарно-эпидемиологические требования

Показатель	Результаты испытаний	Допустимые уровни
Эффективная удельная активность ($A_{эф.м}$) природных радионуклидов: ^{226}Ra , ^{232}Th , ^{40}K	29,4 Бк/кг менее 8,0 Бк/кг менее 8,0 Бк/кг 88,72±33,5 Бк/кг	не более 370 Бк/кг
Аммиак	Менее 0,04 мг/м ³	0,04 мг/м ³
Метиловый спирт	Менее 0,12 мг/м ³	0,5 мг/м ³
Фенол	Менее 0,003 мг/м ³	0,003 мг/м ³
Формальдегид	Менее 0,003 мг/м ³	0,01 мг/м ³
Ангидрид фосфорный	Менее 0,025 мг/м ³	0,05 мг/м ³
Диоксид серы	Менее 0,01 мг/м ³	0,05 мг/м ³

По результатам лабораторных исследований (испытаний) установлено, что Смесь сухая штукатурная на гипсовом вяжущем «ВОЛМА-Пласт» 30/2,0 ТУ5745-002-78667917-2005 соответствует ГОСТ Р 58279-2018 по радиологическим, санитарно-химическим показателям образцы продукции соответствует требованиям, установленным «Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010г. № 299» (Глава II, Раздел 6, Раздел 11).

Заявленный вид продукции:

Смесь сухая штукатурная на гипсовом вяжущем «ВОЛМА-Пласт» 30/2,0 ТУ5745-002-78667917-2005 соответствует ГОСТ Р 58279-2018

Код ТН ВЭД: 3214 90 000 9

соответствует (~~не соответствует~~) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010г. № 299 (Глава II Раздел 6, Раздел 11)

Настоящее заключение выдано: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области».

С целью:


1. Подтверждения соответствия (не соответствия) продукции санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, техническим регламентам.
2. Получения свидетельства о государственной регистрации.
(необходимое подчеркнуть)

Настоящее экспертное заключение действительно при наличии материалов экспертизы, указанных в п. 2. данного заключения (приложение на 6 листах)

Экспертиза проведена:

Врач отделения по обеспечению
надзора по коммунальной гигиене /

должность


подпись

/ Круглякова О.И.

ФИО

Зав. отделения по обеспечению
надзора по гигиене труда и
радиационной безопасности /

должность


подпись

/ Крутоголова Т.А.

ФИО