

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»  
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ (ОИ)

Аттестат аккредитации органа инспекции №RA.RU.710040 от 25.05.2015 г. в национальной системе аккредитации

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001  
460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48; Тел: (8-3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47; E-Mail: 56.fbuz@mail.ru; Сайт: www.orenfbuz.ru



**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель технического директора  
Органа инспекции  
Л.В. Бондарь

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№56.ФБУЗ.01.03-03.2023-0083-0098

«02» марта 2023 г.

**1. Объект оценки:** результаты инструментальных измерений физических факторов протокола № 07-1725-п от 22.02.2023 г.

**2. Заявитель, юридический (и или фактический) адрес:** ООО «ВОЛМА-Оренбург», 461343, Оренбургская область, Беляевский район, п. Дубенский, ул. Заводская 1, кабинет 1.

**3. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:** договор № 0080-и/23 от 25.01.2023 г.

**4. Результаты экспертизы:**

По результатам измерений установлено, что удельная эффективная активность природных радионуклидов в исследованной пробе код 09.02.23 1725-п (45,0 Бк/кг) не превышает гигиенический норматив 370 Бк/кг для материалов, используемых в строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданиях (I класс) в соответствии с пунктом 5.3.4 СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности. НРБ-99/2009».

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Удельная эффективная активность природных радионуклидов в исследованной пробе строительных материалов ООО «ВОЛМА-Оренбург» по адресу: Оренбургская область, Беляевский район, п. Дубенский, ул. Заводская 1, кабинет 1

**СООТВЕТСТВУЕТ** требованиям п. 5.3.4 СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности. НРБ-99/2009».

Экспертизу подготовил:

Врач по радиационной гигиене отделения факторов  
производственной среды и радиационной гигиены

А.Ю. Дубинин

Ф 02-59-01-2016

подпись 1-го эксперта

№56.ФБУЗ.01.03-03.2023-0083-0098

№ стр. 1 из 1