

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Адрес места нахождения юридического лица: 400081, РОССИЯ, Волгоградская область,

г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13 б

тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-03-15. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015

Фактический адрес места осуществления деятельности: 400081, РОССИЯ, Волгоградская область,

г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13 б

тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-03-15. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача по
организационным вопросам, аккредитации
и лицензированию деятельности

Должность лица, утверждающего документ

В. В. Астапова

подпись

И. О. Фамилия

19.07.2025

дата



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 21881 от 19.07.2025

1. Наименование пробы (образца): 4. Строительные материалы: Смесь сухая клеевая на гипсовом вяжущем "ВОЛМА-Монтаж" ГОСТ Р 58275-2024.

(в соответствии с НД)

2. Заказчик: ООО "ВОЛМА"; юридический адрес: 461343, Оренбургская область, муниципальный район Беляевский, сельское поселение Дубенский Поссовет, поселок Дубенский, улица Заводская, дом 1, кабинет 2; фактический адрес: 461343, Оренбургская область, муниципальный район Беляевский, сельское поселение Дубенский Поссовет, поселок Дубенский, улица Заводская, дом 1, кабинет 2; ИНН 3446019364

(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 514 ПК от 12.03.2025

(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т. п.)

4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: ООО "ВОЛМА"; 461343, Оренбургская область, муниципальный район Беляевский, сельское поселение Дубенский Поссовет, поселок Дубенский, улица Заводская, дом 1, кабинет 2

5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: филиал "ВОЛМА-Волгоград"; 400019, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Крепильная, 128

6. Пробы (образцы) направлены: Отделением по обеспечению надзора по коммунальной гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы (образца): 19.06.2025 09:30

8. Дата и время доставки пробы (образца): 25.06.2025 15:15

9. Код работы: ПК.7385.1

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр. 3 стр. 1

10. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: Фактическое определение
11. НД на метод отбора: пробы отобраны заказчиком
12. Дополнительные сведения: код ТН ВЭД 3214900009. Проба отобрана и доставлена
заказчиком, место, дата и время отбора указаны со слов заказчика.
Изготовитель: филиал "ВОЛМА-Волгоград"; 400019, Волгоградская область, г. Волгоград,
ул. Крепильная, 128
(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т. д., указывается при необходимости))
Дата изготовления: июнь 2025 Номер партии: 206695 Объем партии: 40500 кг
(указывается при необходимости)
Тара, упаковка: мешок бумажный
Условия транспортировки: пробы доставлены заказчиком
Условия хранения: -
Другие сведения: -
Пробы (образцы) отобраны: Заказчиком
(должность, Фамилия И. О.)
Лицо ответственное за оформление протокола: _____ Зотова Т. В.
подпись _____ Фамилия И. О.

Код работы: ПК.7385.1

Дата поступления в лабораторию: 25.06.2025

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 4. Строительные материалы: Смесь сухая клеевая на гипсовом вяжущем «ВОЛМА-Монтаж» ГОСТ Р 58275-2024.



Регистрационный номер пробы в лаборатории: 23/335

Определяемые показатели	Единица измерения	Результат испытаний \pm *	Допустимый уровень **	НД на методы испытаний
Удельная активность Th-232	Бк/кг	5,55 \pm 3,88	х	ГОСТ 30108-94
Удельная активность Ra-226	Бк/кг	менее 8,0	х	
Удельная активность K-40	Бк/кг	99,42 \pm 34,3	х	

*Расширенная неопределенность при доверительной вероятности Р-0,95

Дата выдачи результата испытаний: 14.07.2025

Испытания проводил:

Должность	Фамилия И.О.	Подпись
Лаборант лаборатории радиационного контроля и физических факторов	Кислякова Е.Н.	
Заведующий лабораторией радиационного контроля и физических факторов - врач по общей гигиене	Камышникова И.В.	

окончание результатов испытаний лаборатории радиационного контроля и физических факторов

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400081, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 136,
тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-03-15
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 21888 ОТ 18.07.2025г.
(указывается № и дата протокола испытаний)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ

Предоставленный на исследование образец № 4: Строительные материалы: Смесь сухая клеевая на гипсовом вяжущем «ВОЛМА-Монтаж» ГОСТ Р 58279-2024, отобранный 19.06.2025г. представителем филиала «ВОЛМА – Волгоград» и доставленный на исследование 25.06.2025г. (дата изготовления июнь 2025г., номер партии 206695):

- соответствует 1 классу строительных материалов по показателю эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (^{226}Ra , ^{232}Th , ^{40}K) (фактическое значение составляет 29,5 Бк/кг, при нормативе не более 370 Бк/кг), согласно СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности. Санитарные правила и нормативы», и может использоваться в строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданиях.

Врач отделения по обеспечению
надзора по коммунальной гигиене



/ Дулимова В.В. /
ФИО

подпись