



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»

Аккредитованный орган инспекции

Юридический адрес:
664047 г. Иркутск, ул. Трилиссера, д. 51.
Тел/факс (3952) 22-82-04, 23-13-71
E-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru
ОКПО 75077138, ОГРН 1053811065923,
ИНН/КПП 3811087625/381101001

Уникальный номер записи
об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.710079 от 03.07.2015 г.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О СООТВЕТСТВИИ НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ
РЕЗУЛЬТАТОВ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ, ИЗМЕРЕНИЙ**

№ 3161 от 03 июля 2024 г.

1. Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 38-00-01/05302-24 от 01.07.2024г. ИЛ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в Ангарском городском округе (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21OM42 от 14.01.2022 г.)

2. Наименование предприятия, организации (заявитель): ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛМА-БАЙКАЛ" (ИНН 3801124250 ОГРН 1133801001729)

3. Адрес (местонахождение) заявителя: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, АНГАРСКИЙ, Г АНГАРСК, ТЕР. ПЕРВЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ МАССИВ, КВ-Л 4, СТР. 4, ПОМ. 33

Фактический адрес: Иркутская обл, г.о. Ангарский, г Ангарск, тер. Первый промышленный массив, кв-л 4, стр. 4, пом. 33 ООО "ВОЛМА-Байкал"

4. Наименование объекта исследований, испытаний, измерений: Смесь сухая клеевая на цементном вяжущем С1 Т «ВОЛМА-Мультиклея» ГОСТ Р 56387, дата изготовления: 14.06.2024 08:00; размер партии: отобрано 2 кг; упаковка: Упаковка изготовителя; условия хранения: -;
НД на продукцию: -

5. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО "ВОЛМА-БАЙКАЛ"
Юридический адрес: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, АНГАРСКИЙ, Г АНГАРСК, ТЕР. ПЕРВЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ МАССИВ, КВ-Л 4, СТР. 4, ПОМ. 33
Фактический адрес: Иркутская обл, г.о. Ангарский, г Ангарск, тер. Первый промышленный массив, кв-л 4, стр. 4, пом. 33 ООО "ВОЛМА-Байкал"
Страна: Российская Федерация

6. Место (точка) отбора проб, проведения измерений: О ООО "ВОЛМА-Байкал", ООО "ВОЛМА-Байкал", Иркутская обл, г Ангарск, тер. Первый промышленный массив, кв-л 4, стр. 4, пом. 33

7. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 20.06.2024 14:00 - 14:30

Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробы: Тюменцева Е. И. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛМА-БАЙКАЛ"

Условия транспортировки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛ: 20.06.2024 17:00

8. Условия проведения испытаний: Ответственность проведение испытаний несет ИЛ филиала «ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в Ангарском городском округе

9. НД, регламентирующие экспертизу (оценку): СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)".

10. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Договор №91-ПК от 27 февраля 2024 г.

Ответственность за отбор и доставку пробы несет заявитель. Образцы предоставлены заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к представленному заказчиком образцу (пробе).

Санитарно-эпидемиологическая оценка результатов измерений проведена 03.07.2024 г. 14:30 – 15:00.

11. Результаты лабораторных испытаний:

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
Санитарно-гигиеническая лаборатория				
1	Удельная активность К-40/удельная активность калия-40/калий-40	Бк/кг	440±96,59	не нормируется
2	Удельная активность Ra-226/удельная активность радия-226/радий-226	Бк/кг	19,8±4,35	не нормируется
3	Удельная активность Th-232/удельная активность тория-232/торий-232	Бк/кг	10,6±3,30	не нормируется
4	Эффективная удельная активность природных радионуклидов/ эффективная удельная активность естественных радионуклидов	Бк/кг	73,0±11	не более 370

Право выбора аттестованной методики измерений предоставлено ИЛ филиала «ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в Ангарском городском округе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: В объеме проведенных испытаний установлено, что удельная эффективная активность природных радионуклидов в пробе «Смесь сухая клеевая на цементном вяжущем С1 Т «ВОЛМА-Мультиклея» ГОСТ Р 56387, дата изготовления: 14.06.2024 08:00» (протокол № 38-00-01/05302-24 от 01.07.2024), соответствует требованиям, установленным п.5.3.4 СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)". Контролируемый материал относится к первому классу материалов (Аэфф не более 370 Бк/кг), может использоваться в качестве материалов, используемых в строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданиях.

Экспертное заключение составил(а):

Специалист Органа инспекции, врач по общей гигиене

Карнаухов А. Е.

Технический руководитель Органа инспекции
по общим вопросам:



Бубнова А.В.