

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400081, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13б,

тел.(844-2) 37-26-74

Fax (844-2) 36-03-15

E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач

(заместитель главного врача)

Ромасова Е.И.



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**о соответствии (не соответствии) санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам,
техническим регламентам продукции, в т.ч. подлежащей государственной регистрации.**

№ 684

от 30.10.2025

На основании: заявления № 2769 от 02.09.2025 г.

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «ВОЛМА» (Сокращенное наименование: ООО «ВОЛМА»)

Адрес (место нахождения) юридического лица: 461343, Оренбургская область, м.р-н Беляевский, с.п. Дубенский поссовет, п. Дубенский, ул. Заводская, д.1, кабинет 2

ИНН 3446019364, ОГРН 1053460078022

Заявленный вид продукции: Смесь сухая штукатурная на гипсовом вяжущем «ВОЛМА-Слой Ультра» ГОСТ Р 58279-2024

Код ТН ВЭД: 3214 90 000 9

Фактический адрес производства: Филиал «ВОЛМА-Волгоград», 400019, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Крепильная, д. 128

Рассмотрены:

1. Документы:

(в соответствии с действующим законодательством для отечественной или импортной продукции)

– Заявление № 2769 от 02.09.2025 г.;

– Доверенность № 24/337 от 11.10.2024г.

– ГОСТ Р 58279-2024 «Смеси сухие строительные штукатурные на гипсовом вяжущем.

Технические условия»;

– Технологический регламент производства сухих строительных смесей ООО «ВОЛМА» филиал «ВОЛМА-Волгоград», ТР-ВЛГ-003-22;

– ТУ 5745-002-78667917-2005 с изм. 1-25 «Смеси сухие на основе гипсового вяжущего.

Технические условия»;

– Рецепт «Смесь сухая штукатурная на гипсовом вяжущем «ВОЛМА-Слой Ультра» ГОСТ Р 58279-2024»;

– Паспорт качества продукции № 0205643: «Смесь сухая штукатурная на гипсовом вяжущем «ВОЛМА-Слой Ультра» ГОСТ Р 58279-2024» (партия № 0205643, дата производства 25.05.2025);

– Копии документов на составные компоненты: камень гипсовый, известь гашеная, перлитовый песок, BIPOL M, JOINCEL HPMC MK70M, L(+)-TARTARIC ACID;

– Инструкция по применению продукции;

– Макет этикетки (упаковочный мешок 25 кг);

– Транспортная этикетка Смесь сухая штукатурная на гипсовом вяжущем «ВОЛМА-Слой Ультра» ГОСТ Р 58279-2024», 25 кг.

2. Материалы санитарно-эпидемиологической экспертизы

(акты, протоколы, санитарно-эпидемиологическая, гигиеническая и иные виды оценок и т.п.).

– Протокол испытаний ИЛ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» № 21895 от 18.07.2025 г. (радиологические показатели);

– Протокол испытаний ИЛ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» № 20886 от 11.07.2025 г. (санитарно-химические показатели).

Установлено:

Документы, прилагаемые к заявлению на проведение экспертизы представлены в полном объеме. Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. Материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Продукция: «Смесь сухая штукатурная на гипсовом вяжущем «ВОЛМА-Слой Ультра» ГОСТ Р 58279-2024» – сухая штукатурная смесь на основе натурального гипса, легкого заполнителя, минеральных наполнителей и модифицирующих добавок, обеспечивающих высокую адгезию, водоудерживающую способность и оптимальное время работы. Изготавливается в соответствии с Технологическим регламентом производства сухих строительных смесей. Держателем технической документации является ООО «ВОЛМА филиал «ВОЛМА-Волгоград». Паспорт качества о соответствии продукции ГОСТ Р 58279-2024 «Смеси сухие строительные штукатурные на гипсовом вяжущем. Технические условия», ТУ 5745-002-78667917-2005 с изм. 1-25 «Смеси сухие на основе гипсового вяжущего. Технические условия» (партия № 0205643, дата производства 25.05.2025).

Упаковка: Сухая смесь упаковывается в потребительскую тару (упаковочные мешки).

Область применения: Для выравнивания стен и потолков рекомендованным слоем 2-30 мм под оклейку обоями, покраску, облицовку керамической плиткой. Применяется внутри помещений с нормальной относительной влажностью и температурой от +5°C до +30°C. При соблюдении технологии применения дает глянцевую поверхность, не требующую дополнительного шпатлевания. Для ручного нанесения.

Способ применения:

Основания: Бетон, кирпич, цементно-известняковые штукатурки, гипсовые блоки и плиты, газо- и пенобетон, ГКЛ, ГВЛ.

Подготовка основания: Основание должно быть сухим, прочным, очищенным от пыли, грязи, масляных пятен и отслоений. Металлические элементы обработать средством, предотвращающим коррозию. Сильновпитывающие основания обработать грунтовкой «ВОЛМА-Универсал» 2-3 раза. Бетонные основания – грунтовкой, придающей шероховатость.

Приготовление растворосмесительного насоса к работе: На 1 кг сухой смеси добавляется ориентировочно 0,65-0,75 л воды. В чистую пластмассовую емкость, наполненную чистой водой комнатной температуры (не более 30°C), засыпать сухую смесь и перемешать электродрелью с насадкой или строительным миксером в течение 2-3 минут до получения раствора с однородной консистенцией. Дать отстояться раствору 3-5 минут и повторно перемешать в течение 1 минуты.

Нанесение: В течение 20 минут с момента затворения, полученный раствор нанести на поверхность слоем 2-30 мм с помощью штукатурного сокола или набрасывая кельмой.

Разравнивание: Штукатурная смесь на поверхности разровнять при помощи h-правила.

Подрезка: Когда штукатурный раствор начнет схватываться (ориентировочно 45 минут после затворения), поверхность выровнять трапецевидным правилом, держа его перпендикулярно основанию, срезая излишки заполняя углубления.

Заглаживание: Для получения идеально гладкой поверхности спустя 10-20 минут после подрезки штукатурку затереть губчатой теркой, обильно смоченной водой. После чего, дождавшись появления матовой поверхности, загладить штукатурку широким металлическим шпателем.

Глянцевание: В течение суток, но не ранее чем через 3 часа после приготовления раствора, штукатурку обильно смочить и загладить с помощью металлической гладилки или шпателя. После такой обработки поверхности не требует дополнительного шпатлевания.

Последующие работы: После высыхания штукатурки рекомендуется обработать грунтовкой глубокого проникновения для улучшения адгезии при последующей финишной отделке.

Условия хранения: Мешки с сухой смесью «ВОЛМА-Слой Ультра» на деревянных поддонах в сухих помещениях. Не допускать контакта с водой.

Гарантийный срок хранения (срок годности) в неповрежденной фирменной упаковке – 12 месяцев с даты изготовления.

Меры предосторожности: При работе необходимо использовать резиновые перчатки, избегать контакта с кожей и глазами; при попадании в глаза промыть большим количеством воды.

Потребительская маркировка нанесена четкими, разборчивыми, легко заметными и несмываемыми буквами. Информация на потребительской маркировке указана на русском языке.

Потребительская маркировка содержит следующую информацию:

- предприятие-изготовитель;
- реквизиты предприятия-изготовителя и (или) поставщика;
- ТНПА, по которому осуществляется выпуск продукции;
- отметка технического контроля, номер партии и дата изготовления;
- условное обозначение сухой смеси;
- масса нетто смеси в мешке, кг;
- срок хранения, месяцев;
- краткая инструкция по применению;
- меры предосторожности.

Потребительская маркировка соответствует требованиям Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010г. № 299 (Глава II, Раздел 6, п. 4).

Состав:

-
-
-
-
-
-
-

Лабораторные исследования (испытания) проведены в лабораториях, аккредитованных (аттестованных) в национальных системах аккредитации (аттестации) государств-членов и внесенных в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) таможенного союза:

– на базе аккредитованной испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области», Аттестат аккредитации RA.RU.21BO03 (протоколы испытаний № 21895 от 18.07.2025 г., № 20886 от 11.07.2025 г.).

Показатель	Результаты испытаний	Допустимые уровни
Эффективная удельная активность ($A_{\text{эфф.м}}$) природных радионуклидов в материалах, используемых в строящихся, жилых и реконструируемых зданиях (I класс): ^{226}Ra , ^{232}Th , ^{40}K	33,28 Бк/кг 3,64±5,71 Бк/кг 5,56±3,74 Бк/кг 98,8±32,8 Бк/кг	не более 370 Бк/кг
Аммиак	менее 0,04 мг/м ³	0,04 мг/м ³
Метиловый спирт	менее 0,12 мг/м ³	0,5 мг/м ³
Фенол	менее 0,003 мг/м ³	0,003 мг/м ³
Формальдегид	менее 0,003 мг/м ³	0,01 мг/м ³
Ангидрид фосфорный	менее 0,025 мг/м ³	0,05 мг/м ³
Диоксид серы	менее 0,01 мг/м ³	0,05 мг/м ³

По результатам лабораторных исследований (испытаний) установлено, что образцы продукции «Смесь сухая штукатурная на гипсовом вяжущем «ВОЛМА-Слой Ультра» ГОСТ Р 58279-2024» по радиологическим, санитарно-химическим показателям соответствуют требованиям, установленным «Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010г. № 299» (Глава II, Раздел 6, Раздел 11).

Заявленный вид продукции: «Смесь сухая штукатурная на гипсовом вяжущем «ВОЛМА-Слой Ультра» ГОСТ Р 58279-2024»

Код ТН ВЭД: 3214 90 000 9

соответствует (не соответствует) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010г. № 299 (Глава II Раздел 6, Раздел 11)

Настоящее заключение выдано: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области».

С целью:

1. Подтверждения соответствия (не соответствия) продукции санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, техническим регламентам.
2. Получения свидетельства о государственной регистрации.
(необходимое подчеркнуть)

Настоящее экспертное заключение действительно при наличии материалов экспертизы, указанных в п. 2. данного заключения (приложение на _____ листах)

Экспертиза проведена:

Врач отделения по обеспечению
надзора по коммунальной гигиене /  / Нургалиева М.Б.
должность подпись ФИО

Зав. отделения по обеспечению
надзора по гигиене труда и
радиационной безопасности /  / Крутоголовова Т.А.
должность подпись ФИО