

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)
Адрес места нахождения юридического лица: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13 б
тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-03-15. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015
Фактический адрес места осуществления деятельности: 400049, РОССИЯ, Волгоградская область,
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13, б
тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-03-15. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом лабораторного дела -
врач-бактериолог

Должность лица, утверждающего документ

С. К. Карчава

подпись

И. О. Фамилия

2023

дата



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 36858 от 21.11.2023

1. Наименование пробы (образца): 7. Строительные материалы: Смесь сухая затирочная
"ВОЛМА-Мультишов" CG2 WA, ГОСТ Р 58271.

(в соответствии с НД)

2. Заказчик: ООО "ВОЛМА"; юридический адрес: 461343, Оренбургская область, Беляевский
район, поселок Дубенский, улица Заводская, дом 1, кабинет 2; фактический адрес: 461343,
Оренбургская область, Беляевский район, поселок Дубенский, улица Заводская, дом 1,
кабинет 2; ИНН 3446019364

(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН;
для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 214 ПК от 01.02.2023
(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т. п.)

4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб
(образцов), юридический адрес: ООО "ВОЛМА"; 461343, Оренбургская область, Беляевский
район, поселок Дубенский, улица Заводская, дом 1, кабинет 2

5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб
(образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: филиал "ВОЛМА-Волгоград"; 400019,
Волгоградская область, город Волгоград, улица Крепильная, 128

6. Пробы (образцы) направлены: Отделением по обеспечению надзора по коммунальной
гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы (образца): 08.11.2023 15:30

8. Дата и время доставки пробы (образца): 09.11.2023 14:45

9. Код работы: ПК.10810.1

10. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: Фактическое определение

11. НД на метод отбора: проба отобрана заказчиком

12. Дополнительные сведения: проба отобрана и доставлена заказчиком, место, дата и
время отбора указаны со слов заказчика

Изготовитель: филиал "ВОЛМА-Волгоград"

(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т. д., указывается при необходимости))

Дата изготовления: ноябрь 2023 г. Номер партии: 176749 Объем партии: 24800 кг
(указывается при необходимости)

Тара, упаковка: мешок бумажный

Условия транспортировки: проба доставлена заказчиком

Условия хранения: -

Другие сведения: код ТН ВЭД 3214900009

Пробы (образцы) отобраны: Заказчиком

(должность, Фамилия И. О.)

Лицо ответственное за оформление протокола: _____

Пименова С. Н.

подпись

Фамилия И. О.

Код работы: ПК.10810.1

Дата поступления в лабораторию: 09.11.2023

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 7. Строительные материалы: Смесь сухая затирочная «ВОЛМА-Мультишов» CG2 WA, ГОСТ Р 58271.



Регистрационный номер пробы в лаборатории: 25/628

Определяемые показатели	Единица измерения	Результат испытаний $\pm$ *	Допустимый уровень **	НД на методы испытаний
Удельная активность Th-232	Бк/кг	12,51 $\pm$ 4,41	х	МВИ № 40090.3Н700 от 22.12.2003
Удельная активность Ra-226	Бк/кг	менее 8,0	х	
Удельная активность K-40	Бк/кг	86,84 $\pm$ 30,3	х	

*Расширенная неопределенность при доверительной вероятности P=0,95

Дата выдачи результата испытаний: 17.11.2023

Испытания проводил:

Должность	Фамилия И.О.	Подпись
Лаборант	Кислякова Е.Н.	
Заведующий ЛРК и ФФ	Камышникова И.В.	

окончание результатов испытаний лаборатории радиационного контроля и физических факторов

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-03-15
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 36858 от 21.11.2023г.
(указывается № и дата протокола испытаний)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ

Представленный на исследование образец строительных материалов № 7: *Смесь сухая затирочная «ВОЛМА-Мультишов» CG2 WA ГОСТ Р 58271* отобран 08.11.2023г. представителем филиала «ВОЛМА – Волгоград» и доставлен на исследование 09.11.2023г. (дата изготовления ноябрь 2023г., номер партии 176749).

Согласно СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности. Санитарные правила и нормативы», Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010г. №299, образец № 7 соответствует **1 классу строительных материалов** по показателю эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов ^{226}Ra , ^{232}Th , ^{40}K (фактическое значение составляет 32,07 Бк/кг, при нормативе не более 370 Бк/кг) и может использоваться в строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданиях.

Врач отделения по обеспечению
надзора по коммунальной гигиене
должность **ФИО**

/ Бекасов Е.Ю. /

подпись

