

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»  
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ (ОИ)

Аттестат аккредитации органа инспекции №РА.RU.710040 от 25.05.2015 г. в национальной системе аккредитации.

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001  
460000, г.Оренбург, ул.Кирова, 48. Тел.: (8-3532)-77-29-23; Факс:77-56-08 Email: 56.fbuz@mail.ru;Сайт:www.orenfbuz.ru



УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель технического директора  
Органа инспекции

Л.В. Бондарь

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

№56.ФБУЗ.01.03-10.2020-2685

«15» октября 2020 г.

**1. Объект экспертизы:** плита гипсовая пазогребневая влагостойкая полнотелая ПЛГВ/ тип I/667x500x80/ТУ 5742-003-78667917-2005.

**2. Заявитель, юридический адрес:** общество с ограниченной ответственностью «ВОЛМА-Оренбург» (сокращенное наименование ООО «ВОЛМА-Оренбург»), юридический адрес: 461343, Оренбургская область, Беляевский район, посёлок Дубенский, улица Заводская, дом 1, кабинет 1.  
ИНН 5623030637, ОГРН 1125658044490.

**3. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:** Заявка №2685 от 01.09.2020 г., договор №0242-э/20 от 23.09.2020 г.

### 4. Сведения о продукции:

- **Наименование:** плита гипсовая пазогребневая влагостойкая полнотелая ПЛГВ/ тип I/667x500x80/ТУ 5742-003-78667917-2005.
- **Область применения** - строительство.
- **Организация–изготовитель:** общество с ограниченной ответственностью «ВОЛМА-Оренбург», юридический адрес: 461343, Оренбургская область, Беляевский район, посёлок Дубенский, улица Заводская, дом 1, кабинет 1, адрес объекта: 461343, Оренбургская область, Беляевский район, посёлок Дубенский, улица Заводская, дом 1, кабинет 1.

### 5. Перечень документов, представленных на экспертизу:

- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц №ЮЭ9965-20-178470499 от 02.09.2020 г.
- Протокол лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» №03-11186-п от 10.08.2020 г.
- Заключение санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки 56.ГО.01.03-07.2020-1213 от 23 июля 2020 г.
- ТУ 5742-003-78667917-2005 «Плиты гипсовые пазогребневые для перегородок. Технические условия».

**6. Материалы, на основании которых проводилась экспертная оценка продукции (исследование гигиенических показателей):**

- Протокол лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» №03-11186-п от 10.08.2020 г.

**7. Результаты экспертизы:**

**Гигиеническая характеристика продукции:**

Согласно протокола лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» №03-11186-п от 10.08.2020 г. удельная эффективная активность природных радионуклидов в исследованной продукции составила менее 21 Бк/кг, что не превышает гигиенический норматив 370 Бк/кг для материалов, используемых в строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданиях (I класс) в соответствии с п. 5.3.4 СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности. НРБ-99/2009», п. 4.2.3 СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения» и п. 12 раздела 11 главы II «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (приложение 2 к Решению Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 N 299 «О применении санитарных мер в таможенном союзе»).

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Плита гипсовая пазогребневая влагостойкая полнотелая ПЛГВ/ тип I/667x500x80/ТУ 5742-003-78667917-2005 производства ООО «ВОЛМА-Оренбург», 461343, Оренбургская область, Беляевский район, посёлок Дубенский, улица Заводская, дом 1, кабинет 1.

**Соответствует:**

- СанПиН 2.6.1.2523–09 «Нормы радиационной безопасности. НРБ-99/2009» по первому классу строительных материалов.
- СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения» по первому классу строительных материалов.
- «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (приложение 2 к Решению Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 N 299 «О применении санитарных мер в таможенном союзе») по первому классу строительных материалов.

Экспертизу провел:

врач по радиационной гигиене  
ОФПС и РГ ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Оренбургской области»



А.Ю. Дубинин