Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области
Адрес юридического лица: 400049 г. Волгоград ул. Ангарская, д.13 б, тел/факс (8442) 37-26-74, 36-38-67
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Аттестат аккредитации RA.RU.21BO03
Адрес места осуществления деятельности: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13б

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 9057 от «05» 04 2019г.

1. Наименование пробы: 1. Грунтовочный состав «VOLMA FASADE PRIMER»,выпускаемый по ТУ 2316-003-88933857-2013 «Грунтовочные составы водно-дисперсионные и специальные растворы. Технические условия» с изм.1
(в соответствии с НД)
2. Заказчик: филиал «ВОЛМА-Волгоград» ИНН: 3446019364
(наименование надзорного органа или организации)
3.Основание для проведения испытаний: договор № 260 ПК от 28.01.2019г.
(№ предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора)
4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, на территории которого проводился отбор проб: филиал «ВОЛМА-Волгоград», 400019, Волгоград, ул. Крепильная. 128
5. Место, где производился отбор проб: филиал «ВОЛМА-Волгоград», 400019, Волгоград, ул. Крепильная. 128
(структурное подразделение учреждения, наименование организации)
6. Пробы направлены: филиал «ВОЛМА-Волгоград»
7. Дата и время отбора пробы – 19.03.2019г. час. 08 мин. 00
8. Дата и время доставки пробы – 19.03.2019г. час. 10 мин. 00
9. Код работы: ПК 1082.1
10.НД, регламентирующая объем испытаний: ЕСТ № 299;СанПиН 2.6.1.2523-09 «НРБ-99/2009»
11. НД на метод отбора: ГОСТ Р ИСО 2859-1-2007
12. Дополнительные сведения: -
Изготовитель: филиал «ВОЛМА-Волгоград», Волгоград, ул. Крепильная. 128
(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д., указывается при необходимости)
Дата изготовления: март.2019г. - Номер партии - Объем партии:1000л
(указывается при необходимости)
Тара, упаковка: пластиковая канистра
Условия транспортировки: автотранспорт
Условия хранения: соблюдены
Другие сведения:
Пробы отобраны: заказчиком
(должность, ФИО)
Лицо ответственное за оформление протокола: Зотова Т.В.
подпись Ф.И.О.
Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ: Астапова В.В
подпись Ф.И.О.
М.П.

Для протоколов

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области».
Данные результаты относятся только к пробам (образцам) прошедшим испытания.
Общее кол-во стр. 2 стр. 1

Код работы: ПК 1082.1
Дата поступления в лабораторию: 19.03.2019

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы (образца): 1. Грунтовочный состав "VOLMA FASADE PRIMER", выпускаемый по ТУ 2316-003-88933857-2013 "Грунтовочные составы водно-дисперсионные и специальные растворы. Технические условия" с изм.1

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 07.2-25/100

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Неопределенность измерения	НД на методы испытаний
навеска 1				МВИ № 40090.3Н700 от 22.12.2003г.
Th-232	Бк/кг	0,97	4,52	
Ra-226	Бк/кг	6,81	6,53	
К-40	Бк/кг	2,92	28,3	
навеска 2				
Th-232	Бк/кг	1,07	3,67	
Ra-226	Бк/кг	3,89	5,77	
К-40	Бк/кг	3,08	23,5	
навеска 3				
Th-232	Бк/кг	1,16	4,09	
Ra-226	Бк/кг	5,23	6,28	
К-40	Бк/кг	2,18	24,1	
навеска 4				
Th-232	Бк/кг	1,11	3,89	
Ra-226	Бк/кг	4,79	6,72	
К-40	Бк/кг	1,97	25,5	
навеска 5				
Th-232	Бк/кг	0,88	4,12	
Ra-226	Бк/кг	3,99	6,38	
К-40	Бк/кг	2,21	25,4	

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результат	Неопределенность измерения	Норматив* (при наличии)	НД на методы испытаний
$A_{эфф}$	Бк/кг	6,52	8,52	Х	ГОСТ 30108-94
$A_{эфф.м.}$	Бк/кг	15,05	Х	370	

*ЕСТ №299 от 28.05.2010г. Глава 2, раздел,6, СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009);

Дата выдачи результата испытаний: 03.04.19г.

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О	Подпись
Инженер-лаборант	Кислякова Е.Н.	

Врио Зав. ЛРК и ФФ: Камышникова И.В.
подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области».
Данные результаты относятся только к пробам (образцам) прошедшим испытания.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13б, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-38-67
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 9057 от 05.04.2019г.

(указывается № и дата протокола испытаний)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ

Согласно «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ – 99/2009), представленный образец (ПК 1082.1) – 1. Грунтовочный состав "VOLMA FASADE PRIMER", выпускаемый по ТУ 2316-003-88933857-2013 "Грунтовочные составы водно-дисперсионные и специальные растворы. Технические условия" с изм.1 соответствует I классу строительных материалов по показателю удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (^{226}Ra, ^{232}Th, ^{40}K) (не более 370 Бк/кг) и может использоваться в строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданиях.

Врач по общей гигиене ЛРК и ФФ: / Писарев В.В. / _____
должность ФИО подпись