

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ»**

**Орган инспекции типа А  
Аттестат аккредитации RA.RU.710024 от 23 апреля 2015г.**

385000, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40, 52-36-37

**Утверждаю  
Заместитель главного  
врача ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии  
в Республике Адыгея»  
Руководитель Органа  
инспекции**



*[Signature]*  
**Коваленко Е.С.**

**Экспертное заключение № 2078**

от 12.07. 2019 г.

**Экспертиза проведена:** на основании договора № 5038 от 17.06.2019г.

**Наименование объекта:** Общество с ограниченной ответственностью «ВОЛМА-Майкоп», (ООО «ВОЛМА-Майкоп»), ИНН 0104014015, ОГРН 1120105002610

**Юридический адрес:** 385752, Республика Адыгея, Майкопский район, п. Каменноостровский, ул. К. Маркса, 66.

**Фактический адрес:** 385752, Республика Адыгея, Майкопский район, п. Каменноостровский, ул. К. Маркса, 66.

**Экспертиза проведена:** экспертом, врачом отделения гигиены труда Зейтунян Л.М.

Эксперт предупрежден об ответственности за дачу заведомо ложного заключения

*[Signature]*  
подпись

**Цель проведения экспертизы:** Гигиеническая оценка соответствия партии стройматериалов (смесь сухая штукатурная на гипсовом вяжущем «ВОЛМА-Гипс Актив» 60/2,0; ГОСТ Р 58279-2018, ТУ 5745-002-78667917-2005) требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ – 99/2009).

**На экспертизу представлены:**

- акт отбора проб № 9383 от 20.06.2019;
- протокол лабораторных испытаний стройматериалов № 10692 от 29.06.2019г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея», аттестат аккредитации № RA.RU.21AB18, зарегистрирован в Едином реестре 06.03.2015; ТУ 5745-002-78667917-2005 «Смеси сухие на основе гипсового вяжущего»;
- ГОСТ Р 58279-2018 «Смеси сухие строительные штукатурные на гипсовом вяжущем»

**Результаты лабораторных исследований:**

Проба отобрана от однородной партии строительных материалов - смесь сухая штукатурная на гипсовом вяжущем «ВОЛМА-Гипс-Актив» 60/2,0; ГОСТ Р 58279-2018, ТУ 5745-002-78667917-2005.

В результате проведенных лабораторных исследований установлено, что удельная активность природных радионуклидов (Торий-232, Калий-40, Радий-226) в партии стройматериалов (смесь сухая штукатурная на гипсовом вяжущем «ВОЛМА-Гипс-Актив» 60/2,0, изготавливаемая в соответствии с ГОСТ Р 58279-2018, ТУ 5745-002-

78667917-2005) соответствует требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности" (НРБ-99/2009) – протокол лабораторных испытаний стройматериалов № 10692 от 29.06.2019г. АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея», Аттестат аккредитации № RA.RU.21AB18, зарегистрирован в Едином реестре 06.03.2015г.

**Заключение:** В результате проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено, что удельная эффективная активность природных радионуклидов не превышает 370 Бк/кг в партии стройматериалов (смесь сухая штукатурная на гипсовом вяжущем «ВОЛМА-Гипс-Актив» 60/2,0, изготавливаемая в соответствии с ГОСТ Р 58279-2018, ТУ 5745-002-78667917-2005), произведенной ООО «ВОЛМА-Майкоп» по адресу: 385752, Республика Адыгея, Майкопский район, п. Каменноостровский, ул. К. Маркса, 66, что соответствует требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности" (НРБ-99/2009). Анализируемый строительный материал I класса, может быть использован без ограничений.

Без протокола лабораторных испытаний экспертное заключение не действительно.

Эксперт, врач по  
гигиене труда



Л.М. Зейтунян

Технический директор



Т.В. Бирюкова