

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)
Адрес места нахождения юридического лица: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13 б
тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-03-15. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015
Фактический адрес места осуществления деятельности: 400049, РОССИЯ, Волгоградская область,
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13, б
тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-03-15. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом лабораторного дела -
врач-бактериолог

Должность лица, утверждающего документ

С. К. Карчева

подпись

И. О. Фамилия

30.11.2023

дата



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 38128 от 30.11.2023

1. Наименование пробы (образца): 2. Строительные материалы: Смесь сухая клеевая на цементном вяжущем С0 "ВОЛМА-Интерьер" ГОСТ Р 56387.
(в соответствии с НД)
2. Заказчик: ООО "ВОЛМА-ВТР"; юридический адрес: 461343, Оренбургская область, Беляевский район, поселок Дубенский, улица Заводская, дом 1, кабинет 2; фактический адрес: 461343, Оренбургская область, Беляевский район, поселок Дубенский, улица Заводская, дом 1, кабинет 2; ИНН 3446013147
(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)
3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 318 ПК от 17.02.2023
(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т. п.)
4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: ООО "ВОЛМА-ВТР", 461343, Оренбургская область, Беляевский район, поселок Дубенский, улица Заводская, дом 1, кабинет 2
5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: филиал ООО "ВОЛМА-ВТР", 400006, г. Волгоград, ул. Шкирятова, 36
6. Пробы (образцы) направлены: Отделением по обеспечению надзора по коммунальной гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
(структурное подразделение учреждения, наименование организации)
7. Дата и время отбора пробы (образца): 10.11.2023 08:25
8. Дата и время доставки пробы (образца): 10.11.2023 14:30
9. Код работы: ПК.10852.1
10. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: Фактическое определение
11. НД на метод отбора: проба отобрана заказчиком
12. Дополнительные сведения: код ТН ВЭД 3214 90 000 9; проба отобрана и доставлена заказчиком, место, дата и время отбора указаны со слов заказчика

Изготовитель: филиал ООО "ВОЛМА-ВТР", 400006, г. Волгоград, ул. Шкирятова, 36 -
(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т. д., указывается при необходимости))

Дата изготовления: ноябрь 2023 г. Номер партии: 176679 Объем партии: 43,400 тонн
(указывается при необходимости)

Тара, упаковка: мешок бумажный

Условия транспортировки: проба доставлена заказчиком

Условия хранения: -

Другие сведения: -

Пробы (образцы) отобраны: Заказчиком

Лицо ответственное за оформление протокола: _____
подпись

Зотова Т. В.
Фамилия И. О.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом лабораторной диагностики
С. К. Курбанов
И. О. Зотова
11/11/2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 211/23 от 11.11.2023

1. Наименование пробы (образца): 2. Стратегические микробы. Смесь сухих культур на
компонентом выжигом СО "ВОЛМА-ВТР", ГОСТ Р 52387.

3. Заявитель: ООО "ВОЛМА-ВТР", юридический адрес: 401343 Оренбургская область,
Белоярский район, поселок Дубенский, улица Заводская, дом 1, кабинет 2; фактический
адрес: 461743 Оренбургская область, Белоярский район, поселок Дубенский, улица
Заводская, дом 1, кабинет 2; ИНН 3446013147

4. Основание для проведения испытания: Акт отбора к отбору № 218 ПК от 17.02.2023
факт отбора проб к представлению, представлению, отбору УПНМ, договору и т.п.

5. Наименование организации (объекта), на территории которой производится отбор проб
(образца): ООО "ВОЛМА-ВТР", 461343 Оренбургская область,
Белоярский район, поселок Дубенский, улица Заводская, дом 1, кабинет 2

6. Наименование организации (объекта), на территории которого производится отбор проб
(образца): фактический адрес, точка(и) отбора: филиал ООО "ВОЛМА-ВТР", ул. Шкирятова 36

7. Проба (образец) направлена: Отделением по обеспечению качества по комбинированной
типу: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

8. Дата и время отбора пробы (образца): 10.11.2023 08:22

9. Дата и время доставки пробы (образца): 10.11.2023 14:30

10. Код работы: ПК 198-21

11. МД на метод отбора: проба отобрана в соответствии с требованиями

12. Дополнительная информация: код ТН ВЭД 3214 90 000 9; класс отбора и доставки
в соответствии с требованиями к отбору проб

Код работы: ПК.10852.1

Дата поступления в лабораторию: 10.11.2023

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 2. Строительные материалы: Смесь сухая клеевая на цементном вяжущем С0 «ВОЛМА-Интерьер» ГОСТ Р 56387.



Регистрационный номер пробы в лаборатории: 25/633

Определяемые показатели	Единица измерения	Результат испытаний ± *	Допустимый уровень **	НД на методы испытаний
Удельная активность Th-232	Бк/кг	менее 8,0	х	МВИ № 40090.3Н700 от 22.12.2003
Удельная активность Ra-226	Бк/кг	9,09±5,33	х	
Удельная активность К-40	Бк/кг	79,3±26,4	х	

*Расширенная неопределенность при доверительной вероятности Р-0,95

Дата выдачи результата испытаний: 23.11.2023

Испытания проводил:

Должность	Фамилия И.О.	Подпись
Лаборант	Кислякова Е.Н.	
Заведующий ЛРК и ФФ	Камышникова И.В.	

окончание результатов испытаний лаборатории радиационного контроля и физических факторов

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13б, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-03-15
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 38128 от 30.11.2023г.
(указывается № и дата протокола испытаний)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ

Представленный на исследование образец строительных материалов № 2: *Смесь сухая клеевая на цементном вяжущем С0 «ВОЛМА-Интерьер» ГОСТ Р 56387* отобран 10.11.2023г. представителем филиала ООО «ВОЛМА – ВТР» и доставлен на исследование 10.11.2023г. (дата изготовления ноябрь 2023г., номер партии 176679).

Согласно СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности. Санитарные правила и нормативы», Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010г. №299, образец № 2 соответствует **1 классу строительных материалов** по показателю эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов ^{226}Ra , ^{232}Th , ^{40}K (фактическое значение составляет 26,62 Бк/кг, при нормативе не более 370 Бк/кг) и может использоваться в строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданиях.

Врач отделения по обеспечению
надзора по коммунальной гигиене / ФИО

должность

/ Бекасов Е.Ю. /

подпись

