

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Адрес места нахождения юридического лица: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13 б  
тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-03-15. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015

Фактический адрес места осуществления деятельности: 400049, РОССИЯ, Волгоградская область,  
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13, б

тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-03-15. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом лабораторного дела -  
врач-бактериолог

Должность лица, утверждающего документ

С. К. Карчава

подпись

И. О. Фамилия

30.11.2023

дата



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 38124 от 30.11.2023

1. Наименование пробы (образца): 1. Строительные материалы: Смесь сухая клеевая на цементном вяжущем С2ТЕ "ВОЛМА-Экстраклей" ГОСТ Р 56387.

(в соответствии с НД)

2. Заказчик: ООО "ВОЛМА-ВТР"; юридический адрес: 461343, Оренбургская область, Беляевский район, поселок Дубенский, улица Заводская, дом 1, кабинет 2; фактический адрес: 461343, Оренбургская область, Беляевский район, поселок Дубенский, улица Заводская, дом 1, кабинет 2; ИНН 3446013147

(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 318 ПК от 17.02.2023  
(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т. п.)

4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: ООО "ВОЛМА-ВТР", 461343, Оренбургская область, Беляевский район, поселок Дубенский, улица Заводская, дом 1, кабинет 2

5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: филиал ООО "ВОЛМА-ВТР", 400006, г. Волгоград, ул. Шкирятова, 36

6. Пробы (образцы) направлены: Отделением по обеспечению надзора по коммунальной гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы (образца): 10.11.2023 08:10

8. Дата и время доставки пробы (образца): 10.11.2023 14:30

9. Код работы: ПК.10851.1

10. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: Фактическое определение

11. НД на метод отбора: проба отобрана заказчиком

12. Дополнительные сведения: код ТН ВЭД 3214 90 000 9; проба отобрана и доставлена заказчиком, место, дата и время отбора указаны со слов заказчика

Изготовитель: филиал ООО "ВОЛМА-ВТР", 400006, г. Волгоград, ул. Шкирятова, 36  
(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т. д., указывается при необходимости))

Дата изготовления: ноябрь 2й023 г. Номер партии: № 176342 Объем партии: 120,4  
тонн -

(указывается при необходимости)

Тара, упаковка: мешок бумажный

Условия транспортировки: проба доставлена заказчиком

Условия хранения: -

Другие сведения: -

Пробы (образцы) отобраны: Заказчиком

(должность, Фамилия И. О.)

Лицо ответственное за оформление протокола: \_\_\_\_\_  
подпись

Зотова Т. В.  
Фамилия И. О.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

1. Наименование пробы (образца): 1. Строительные материалы цементном вяжущем ЦСТЕ "ВОЛМА-Эксплуатация" ГОСТ 28043 (в соответствии с ИЛ)

2. Заявитель: ООО "ВОЛМА-ВТР", юридический адрес: 401343, Орловская область, Беловский район, поселок Дубенский, ул.на заводская, дом 1, кабинет 2; фактический адрес: 401343, Орловская область, Беловский район, поселок Дубенский, ул.на заводская, дом 1, кабинет 2; ИНН 5446013147

3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к которому № 318 ИЛ от 17.02.2023 (акт отбора пробы в соответствии с определением, принятым, 17.02.2023, номер 1)

4. Наименование организации (объекта), на территории которого производился отбор пробы (образцов), юридический адрес: ООО "ВОЛМА-ВТР", 401343, Орловская область, Беловский район, поселок Дубенский, ул.на заводская, дом 1, кабинет 2

5. Наименование организации (объекта), на территории которого производился отбор пробы (образцов), фактический адрес: точка(и) отбора: филиал ООО "ВОЛМА-ВТР", 400006, г. Волгоград, ул. Шкирятова, 36

6. Пробы (образцы) отобраны: Отвечая на обеспечение контроля по коммутации

7. Дата и время отбора пробы (образца): 10.11.2023 08:10

8. Дата и время доставки пробы (образца): 10.11.2023 14:30

9. Код работы: ИЛ 108211

10. ИЛ, выполняющая требования к объекту испытаний: Беловский район

11. ИЛ на метод отбора: предоставлен заказчиком

12. Подлинность образца: код ИЛ ИСД 2014 20 000 2, проба отобрана в соответствии с требованиями ИЛ

Код работы: ПК.10851.1

Дата поступления в лабораторию: 10.11.2023

### РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 1. Строительные материалы: Смесь сухая клеевая на цементном вяжущем С2ТЕ «ВОЛМА-Экстраклей» ГОСТ Р 56387.



Регистрационный номер пробы в лаборатории: 25/632

Определяемые показатели	Единица измерения	Результат испытаний ± *	Допустимый уровень**	НД на методы испытаний
Удельная активность Th-232	Бк/кг	менее 8,0	х	МВИ № 40090.3Н700 от 22.12.2003
Удельная активность Ra-226	Бк/кг	менее 8,0	х	
Удельная активность К-40	Бк/кг	91,74±26,9	х	

\*Расширенная неопределенность при доверительной вероятности Р-0,95

Дата выдачи результата испытаний: 23.11.2023

Испытания проводил:

Должность	Фамилия И.О.	Подпись
Лаборант	Кислякова Е.Н.	
Заведующий ЛРК и ФФ	Камышникова И.В.	

окончание результатов испытаний лаборатории радиационного контроля и физических факторов

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Ф29ДП02-02-05-2021

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
**ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**  
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-03-15  
E-mail: info@fguz-volgograd.ru  
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 38124 от 30.11.2023г.**  
(указывается № и дата протокола испытаний)  
**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ**

Представленный на исследование образец строительных материалов № 1: *Смесь сухая клеевая на цементном вяжущем С2ТЕ «ВОЛМА-Экстраклей» ГОСТ Р 56387* отобран 10.11.2023г. представителем филиала ООО «ВОЛМА – ВТР» и доставлен на исследование 10.11.2023г. (дата изготовления ноябрь 2023г., номер партии 176342).

Согласно СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности. Санитарные правила и нормативы», Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010г. №299, образец № 1 соответствует **1 классу строительных материалов** по показателю эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов  $^{226}\text{Ra}$ ,  $^{232}\text{Th}$ ,  $^{40}\text{K}$  (фактическое значение составляет 26,65 Бк/кг, при нормативе не более 370 Бк/кг) и может использоваться в строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданиях.

Врач отделения по обеспечению  
надзора по коммунальной гигиене /  
должность ФИО

Бекасов Е.Ю. /

подпись

