

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**

**«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»**

**(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)**

Адрес места нахождения юридического лица: 400081, РОССИЯ, Волгоградская область,

г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13 б

тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-03-15. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

**Испытательная лаборатория**

**ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»**

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015

Фактический адрес места осуществления деятельности: 400081, РОССИЯ, Волгоградская область,


г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13 б

тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-03-15. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

**УТВЕРЖДАЮ**

Заведующий отделом лабораторного дела -  
врач-бактериолог

Должность лица, утверждающего документ



С. К. Карчава

подпись

И. О. Фамилия

 2025

дата



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 43764 от 22.11.2025

1. Наименование пробы (образца): 3. Строительные материалы: Смесь сухая клеевая на цементном вяжущем С1 Т "ВОЛМА-Мультиклея" ГОСТ Р 56387-2018.

(в соответствии с НД)

2. Заказчик: ООО "ВОЛМА-ВТР"; юридический адрес: 461343, Оренбургская область, Беляевский район, поселок Дубенский, улица Заводская, дом 1, кабинет 2; фактический адрес: 461343, Оренбургская область, Беляевский район, поселок Дубенский, улица Заводская, дом 1, кабинет 2; ИНН 3446013147.

(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 513 ПК от 12.03.2025.

(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т. п.)

4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: ООО "ВОЛМА-ВТР", 461343, Оренбургская область, Беляевский район, поселок Дубенский, улица Заводская, дом 1, кабинет 2.

5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: филиал "ВОЛМА-ВТР", 400006, г. Волгоград, ул. Шкирятова, 3б.

6. Пробы (образцы) направлены: Отделением по обеспечению надзора по коммунальной гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области».

(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы (образца): 27.11.2025 10:20

8. Дата и время доставки пробы (образца): 28.11.2025 14:10

9. Код работы: ПК.13974.1

10. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: Фактическое определение

11. НД на метод отбора: пробы отобраны заказчиком

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытанию.

Общее кол-во стр. 3 стр. /

12. Дополнительные сведения: код ТН ВЭД 3214900009. Проба отобрана и доставлена заказчиком, место, дата и время отбора указаны со слов заказчика.

Изготовитель: ООО "ВОЛМА-ВТР"; юридический адрес: 461343, Оренбургская область, Беляевский район, поселок Дубенский, улица Заводская, дом 1, кабинет 2; фактический адрес филиал "ВОЛМА-ВТР": 400006, г. Волгоград, ул. Шкирятова, 36.

(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т. д., указывается при необходимости))

Дата изготовления: ноябрь 2025 г. Номер партии: 214047 Объем партии: 135800 кг  
(указывается при необходимости)

Тара, упаковка: мешок бумажный

Условия транспортировки: пробы доставлены заказчиком

Условия хранения: -

Другие сведения: -

Пробы (образцы) отобраны: Заказчиком

(должность, Фамилия И. О.)

Лицо ответственное за оформление протокола: \_\_\_\_\_

подпись

Рогачева С. Н.

Фамилия И. О.

Код работы: ПК.13974.1

Дата поступления в лабораторию: 28.11.2025

### РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 3. Строительные материалы: Смесь сухая клеевая на цементном вяжущем С1 Т «ВОЛМА-Мультиклей» ГОСТ Р 56387-2018.

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 23/769

Определяемые показатели	Единица измерения	Результат испытаний ± *	Допустимый уровень**	НД на методы испытаний
Удельная активность Th-232	Бк/кг	5,16±3,50	х	ГОСТ 30108-94 МВИ № 40090.3Н700 от 22.12.2003 прочие методы радиационных исследований (испытаний)
Удельная активность Ra-226	Бк/кг	9,31±6,17	х	
Удельная активность K-40	Бк/кг	99,2±32,0	х	

\*Расширенная неопределенность при доверительной вероятности Р-0,95

\*\* (НД)



Сведения об оборудовании, использованном при проведении испытаний (исследований), измерений

№п/п	Наименование оборудования	Инвентарный номер	Заводской номер	Год ввода в эксплуатацию
1.	Комплекс спектрометрический для измерения активности альфа-, бета- и гамма-излучающих нуклидов «Прогресс»	01332400	9956	1999
2.	Шкаф сушильно-стерилизационный ШСС-80П	01382540	615	1986
3.	Весы электронные унифицированные конструктивного ряда ВЭУ-2-0,5/1	01357180	00925	2001

Дата окончания проведения испытаний: 11.12.2025

Дата выдачи результата испытаний: 11.12.2025

Испытания проводил:

Должность	Фамилия И.О.	Подпись
Лаборант лаборатории радиационного контроля и физических факторов	Кислякова Е.Н.	
Заведующий лабораторией радиационного контроля и физических факторов - врач по общей гигиене	Камышникова И.В.	

окончание результатов испытаний лаборатории радиационного контроля и физических факторов

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
**ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**  
400081, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 136,  
тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-03-15  
E-mail: info@fguz-volgograd.ru  
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 43764 от 22.12.2025г.**  
(указывается № и дата протокола испытаний)  
**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ**

Предоставленный на исследование образец №3: Строительные материалы: Смесь сухая клеевая на цементном вяжущем С1 Т «ВОЛМА-Мультиклей» ГОСТ Р 56387-2018, отобранный 27.11.2025г. представителем филиала «ВОЛМА – ВТР» и доставленный на исследование 28.11.2025г. (дата изготовления ноябрь 2025г., номер партии 214047):

- **соответствует 1 классу строительных материалов** по показателю эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов ( $^{226}\text{Ra}$ ,  $^{232}\text{Th}$ ,  $^{40}\text{K}$ ) (фактическое значение составляет 38,55 Бк/кг, при нормативе не более 370 Бк/кг), согласно СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности. Санитарные правила и нормативы», и может использоваться в строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданиях;

- **соответствует** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010г. №299.

Врач отделения по обеспечению  
надзора по коммунальной гигиене  
должность

/ Эфендиева А.А./  
ФИО

  
подпись

Зав. отделением по обеспечению  
надзора по гигиене труда и  
радиационной безопасности  
должность

/ Крутоголовова Т.А. /  
ФИО

  
подпись

МП

